



ROZVÁDZAČ R - kotolňa

SKRINKA 36 modulová,n.o.

BF - O - 3/36 - TW - ECO n.o.

obj.č. 284642.

SKRATOVÁ ODOLNOSŤ I_{km} =6kA

OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ: STN332000-4-41KRYTÍM A IZOLÁCIOU

OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ: STN332000-4-41SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

POZNÁMKA.

1. NAP. SÚSTAVA : 3/N/PEN AC 400 / 230 V 50 Hz , TN - S

2. OCHRANA : STN 332000 - 4 -41 SAM. ODPOJENÍM NAPÁJANIA

KONTROLOVAL: Ing. PETER JURICA ZOD. PROJEKTANT: MICHAL PETRÍK TVRDIACI: Ing. MILAN KULIK	INVESTOR: OBEC KYJOV, 065 48, KYJOV č. 164	STUPEŇ: STAVEBNÉ POVOL.
	STAVBA: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY PRÍSTAVBOU K BUDOVE ZŠ A MŠ KYJOV p.č. 228	FORMÁT: 02xA4
	NÁZOV VÝKRESU : ROZVÁDZAČ RMS - 1	DÁTUM: 02/2017
		MIERKA: 1 : 150
		Č. VÝKRESU: č.2 MK 2017 - 05